



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZŁOTORYI

HK.9022.2.8.2025.NS

Złotoryja, 2025-03-12

KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2025 r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Złotoryi, zaopatrującego w wodę mieszkańców części **miasta Złotoryja tj. ulic: Legnicka (od numeru 31-49 oraz 42-56), Parkowa, Broniewskiego, Lipowa, Gwarków, Akacyjowa, Kasztanowa, Miłosza, Bolesława Wysokiego, Brzozowa, Granitowa, Kopaczy, pl. Sprzymierzeńców (6, 7, 10)** stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 4 jtk [1;13] w 100 ml (wartość parametryczna 0 jtk /100ml).

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody **obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń kuchennych, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, kąpieli i mycia zębów.**

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. splukiwania toalet oraz prac porządkowych (np. mycia podłóg).



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dane osoby podpisującej:

Ewa Cwynar

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi
(Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi)

pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
ul. Stanisława Staszica 22, 59-500 Złotoryja
e-mail: psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl tel. 76 878-78-31, fax 76 878-34-33
<https://www.gov.pl/web/psse-zlotoryja>
adres skrytki ePUAP: /PSSEZ/SkrytkaESP, adres do e-Doręczeń: AE:PL-63040-77320-VHESU-33